



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

Островского ул., д.51-А, г.Рязань, 390035

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: rzn@urpn62.ru <http://www.62.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

Предписание № 1312-03

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«30» июня 2021г.

Управление Роспотребнадзора
по Рязанской области
(место выдачи)

При проведении проверки в отношении:
МБДОУ «Детский сад № 79»
390010, г. Рязань, ул. Новикова-Прибоя, д. 12А.

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства:

ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 1.8., 2.2.1., 2.4.6.2., 2.4.9., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.11.2., 2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

(указать положения действующих нормативных правовых актов РФ,

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо:

1. В соответствии с требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20, отремонтировать или установить новое ограждение по всему периметру дошкольной организации с использованием строительных и отделочных материалов, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 30.06.2023г.

(указать требования, предписываемые к исполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

2. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.11.2., 2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20, провести капитальный ремонт в умывальной групповой ячейки № 3, в туалете, совмещенном с умывальной групповой ячейки № 6 с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия.

подтверждающие их безопасность. Поверхности потолков, стен и пола довести требований вышеуказанных документов.

Срок исполнения – до 25.08.2022г.

3. В игровых групповых ячеек № 1 и № 3 поверхности потолков довести до требований п.п. 2.5.1., 2.5.3., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 25.08.2022г.

4. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 провести ремонт пола в коридоре 1-го с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 30.06.2023г.

5. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, провести ревизию систем холодного и горячего водоснабжения в помещениях детского сада с последующим ремонтом с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 30.06.2023г.

6. В соответствии с требованиями ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.11.2., 2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20, изношенные межкомнатные двери в помещениях дошкольной организации заменить на новые, с использованием строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность.

Срок исполнения – до 30.06.2023г.

7. В соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20, раздевальные групповых ячеек № 3 и № 6 оборудовать шкафами для верхней одежды детей с покрытием, не имеющим дефектов и повреждений, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения – до 10.01.2023г.

8. Пищеблок детского сада обеспечить необходимым количеством посуды для приготовления блюд из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения – до 10.01.2022г.

9. В соответствии с требованиями п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, обеспечить производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с целью обеспечения безопасных условий воспитания детей в дошкольной образовательной организации: скорректировать программу производственного контроля: заменить отмененные санитарные правила на действующие с 01.01.2021г., по пищеблоку прописать мероприятия по безопасности и контролю в учреждениях ХАССП; в программе производственного контроля прописать объекты (факторы) лабораторных и инструментальных исследований, порядок и периодичность контроля на соответствие гигиеническим нормативам уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата, питьевой воды, готовых блюд и др., иметь результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Срок исполнения – до 10.01.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МБДОУ «Детский сад № 79» (Бусева Екатерина Алексеевна)

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Бусева

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в

сроки: до «28» августа 2022г., до «10» января 2022г., до «12» января 2023г., до «02» июля 2023г.

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

(должность лица, выдавшего предписание),


(подпись)

Глинина М.В.

(фамилия, имя, отчество)